



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8, тел. 461-56-33

Предписание № 2-13-425/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 39
Колпинского района СПб)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Колпинского района УНДПР Главного управления МЧС

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

России по городу Санкт-Петербургу № 2-13-425 от 24 октября 2019 года в период с 11 ноября
по 15 ноября 2019 года Севостьяновой Мариной Юрьевной, инспектором ОНДПР Колпинского
района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая
проверка объекта защиты – здание детского дошкольного образовательного учреждения,
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, д. 31а, литер А,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Фелькер Верой Валерьевной – и.о. заведующего ГБДОУ детский сад № 39
Колпинского района СПб

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Складские помещения не подвергнуты категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2	01.10.2020 г.	

	12.13130.2009 (расчеты произведены в 2013 году в соответствии с НПБ 105-03).	статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 3 статьи 4, статья 27, Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункт 4.3).		
2.	Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 метра.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.15 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2020 г.	
3.	Помещение складского назначения (кладовая в группе «Капелька») не выделено противопожарными перегородками 1-го типа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6, п. 5.6.4 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.10.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Инспектор ОНДПР Колпинского района
УНДПР Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Севостьянова М.Ю.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Фелькер Вера Валерьевна – и.о. заведующего
ГБДОУ детский сад № 39 Колпинского района СПб

(подпись)

« » 2019 г.